



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
13	Операторская (реконструкция)	
14	Склад хранения нефтепродуктов в море	
15	Насосная ЛВЖ	
16	Эстакада налива АЦ ЛВЖ	
23	Расходные резервуары моллива 4х60м ³	
24	КПП	проектируемый
25	Ораждение	проектируемое
26	Колесоотбойник	проектируемый
27	Эстакада для осмотра	проектируемая

Примечания:
 Посадка АСН на месте старой принимается согласно норм СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов"
 1. Согласно СП 155.13130.2014 таблица 4 расстояния от сливоналивных устройств для автомобильных цистерн складов категории IIIа принимаются: 18м для прожуктовых насосных станций, 18м для складов хранения нефтепродуктов в море, 40 м для огнестойких и бытовых зданий, для прожекторных емкостей расстояние не нормируется.
 2. В СП 155.13130.2014 табл.3 расстояние от сливоналивных устройств автомобильных цистерн до наземных резервуаров складов принято 20м.

Изм.	Кол.уч.	Лист	грок	Подп.	Дата	Филиал "Хангываская нефтебаза" АО "Саханефтегазсыбтм"	Страница	Лист	Листов
Выполнил	Абрамова				02.26	АО "Саханефтегазсыбтм"			